

RAPORT DE MONITORIZARE A DATELOR DE EMISIE TERMOFICARE ORADEA

Caracterizare proces:

Denumire instalație: instalatie turbina gaz (ITG) cu cazan recuperator (CR)
Data: IANUARIE 2022
Orar de funcționare a instalației: continuu
Grad de încărcare instalație / capacitate de producție: nominal / 46,7 MWe
Mod de funcționare/exploatare a instalațiilor de reținere poluanți: continuu
Alte modificări survenite în proces:
Descrierea punctului de prelevare/măsurare: Cos evacuare, diametru interior la varf 3,0 m, inaltime cos 40 m. Echipament sistem de monitorizare la cota +23,8m. Monitorizare continua(tip aparatura): CEMS (sistem automat de monitorizare continua)

Data	M_CO	M_NOx	M_SO2	M_H2O(%)	M_Pulberi	M_debit	M_debit_usca	O2	Observații
	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)	(mg/Nm3)		(mg/Nm3)	(Nm3/h)	t(Nm3/h)	%	
01-Jan-22	20.84	30.47	0.00	4.47	0.81	352615.26	336654.29	15.01	
02-Jan-22	21.68	29.98	0.00	4.41	0.94	351614.24	335910.32	15.17	
03-Jan-22	20.24	30.52	0.00	4.68	0.90	349920.99	333323.37	15.09	
04-Jan-22	18.88	30.34	0.00	4.57	0.83	347561.80	331339.58	15.20	
05-Jan-22	18.00	25.20	0.00	4.40	0.70	343215.16	327720.68	15.10	
06-Jan-22	19.89	27.35	0.00	4.57	0.64	349450.74	333316.64	15.12	
07-Jan-22	18.86	26.96	0.00	4.70	0.61	349975.52	333240.88	15.12	
08-Jan-22	19.22	25.83	0.00	4.68	0.68	347314.59	330861.97	15.24	
09-Jan-22	19.37	25.79	0.00	4.94	0.99	345644.67	328203.87	15.08	
10-Jan-22	19.77	28.63	0.00	5.58	0.85	346663.49	326937.39	15.13	
11-Jan-22	10.00	30.80	0.00	5.35	0.74	349959.81	330984.00	15.17	
12-Jan-22	16.59	29.14	0.00	5.55	0.59	353899.13	334084.72	15.10	
13-Jan-22	20.32	27.65	0.00	5.78	0.56	343442.92	323379.30	15.03	
14-Jan-22	18.60	27.86	0.00	6.70	0.83	344058.81	320541.15	15.13	
15-Jan-22	15.38	30.02	0.00	5.53	0.66	346102.04	326538.21	15.08	
16-Jan-22	10.00	28.90	0.00	5.44	0.49	350266.24	330972.51	15.04	
17-Jan-22	10.00	29.57	0.00	4.26	0.19	149498.56	134913.03	15.16	

18-Jan-22	12.10	30.21	0.00	4.83	0.55	353899.13	334084.72	15.30	
19-Jan-22	18.00	29.96	0.00					15.20	Notificare 891/20.01.2022 referitoare sistem monitorizare continua - discontinua TESTO 350
20-Jan-22	8.00	31.10	3.00					15.11	
21-Jan-22	16.40	28.64	0.00					15.07	
22-Jan-22	12.80	29.37	0.00					15.10	
23-Jan-22	14.00	30.01	1.00					15.03	
24-Jan-22	15.30	27.88	0.00					15.19	
25-Jan-22	10.00	28.80	0.00					15.07	
26-Jan-22	12.50	28.97	0.00					15.02	
27-Jan-22	13.80	31.02	0.00					15.23	
28-Jan-22	10.40	30.56	0.00					15.10	
29-Jan-22	18.20	28.41	0.00					15.12	
30-Jan-22	12.10	25.49	0.00					15.08	
31-Jan-22	13.40	27.90	0.00					15.12	
Media lunara	15.63	28.82	0.13	5.02	0.70	337505.73	319611.48	15.12	
VLE conform AIM nr.1- BH/04.05.2017 revizuita la 16.07.2021	100	50	35		5				

Responsabil de Mediu,
ing. Grosu Eugenia Ioana

FM16- model raportare zilnica APM Bihor